

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC KIỂM LÂM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CCKL-QBPTR

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2021

V/v ý kiến chủ trương thực hiện tuyến đường dây trên không 500kV, 220kV đi qua đất rừng sản xuất và vườn cây trồng

Kính gửi: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục Kiểm lâm nhận được văn bản số 271/TrTrBVTV-TrTr ngày 21/9/2021 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc tham gia ý kiến chủ trương thực hiện tuyến đường dây trên không 500kV, 220kV đi qua đất rừng sản xuất và vườn cây trồng, kèm theo văn bản số 606/CNMT-ĐD ngày 30/8/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Chi nhánh Miền trung.

Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản số 606/CNMT-ĐD ngày 30/8/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Chi nhánh Miền trung và các văn bản có liên quan, Chi cục Kiểm lâm tham gia ý kiến như sau:

Hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV của dự án có đi qua khu đất rừng quy hoạch sản xuất, vì vậy khi thực hiện dự án đường dây điện phải đền bù, chuyển mục đích sử dụng rừng tại vị trí các móng cột theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

Mặt khác, nếu khoảng cách tính từ chiều cao ngọn cây rừng tới đường dây điện không đảm bảo an toàn khoảng cách phóng điện theo quy định. Trường hợp tuyến đường dây đi qua đất quy hoạch lâm nghiệp thì phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng toàn bộ hành lang tuyến đường dây để đền bù chặt cây trong phạm vi hành lang tuyến.

Chi cục Kiểm lâm có ý kiến đề Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Lưu: VT, QBPTR.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Đức Sáu